

Anhang 1

Checklisten

Organisation

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Sind den Führungskräften Unternehmer-Pflichten und die damit verbundenen Verantwortungen (schriftlich) übertragen und bekannt? (§ 13 ArbSchG, § 13 GUV-V A 1, § 14 StGB, §§ 9, 130 OwiG)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Wurden zu den übertragenen Pflichten die notwendigen Kompetenzen erteilt? (§ 13 GUV-V A 1)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Haben entsprechende Beauftragungen stattgefunden – Brandschutz, Strahlenschutz, Gebäude, Technik, Sporträume etc.? (Jeweilige Verordnung, VStG 9)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind die unterstützenden Institutionen wie Betriebsrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt und Unfallversicherungsträger bestellt, bekannt und werden sie in die Maßnahmenfestlegung entsprechend eingebunden? (§ 3 ArbSchG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist ein Hautschutzplan aufgestellt und allen zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Sicherheitsbeauftragte bestellt und werden diese regelmäßig aus- und fortgebildet? (§ 20 GUV-V A 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden regelmäßig Betriebsbegehungen durchgeführt? (§§ 3, 6 AsiG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt und aktuell gehalten? (§ 5 ArbSchG, § 3 GUV-V A 1)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Werden die notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (z.B. nach G 26.3 für Atemschutzgeräteträger) durchgeführt? (§ 11 ArbSchG, GUV-V A 4)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist die Erste Hilfe organisiert? Ersthelfer ausgebildet, Meldewege bekannt, Erste-Hilfe-Material auch außerhalb der Fahrzeuge vorhanden, Aushang, Dokumentation (§ 10 ArbSchG, GUV-V A 1)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist die Abwicklung von Unfallmeldungen organisiert und bekannt? (§ 193 SGB 7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wird geeignete und ausreichende PSA (für den jeweiligen Anwendungsbereich) zur Verfügung gestellt und diese auch benutzt? (§§ 29, 30 GUV-V A 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden ortsfeste Anlagen (Tore, Notstromaggregate, Lüftungsanlagen etc.) in einem Betriebsmittelkataster erfasst, regelmäßig überprüft und gewartet? (§§ 10, 11 BetrSichV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden ortsveränderliche elektrische Geräte regelmäßig überprüft und gewartet? (GUV-V A 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Fortsetzung Checkliste Organisation

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Werden alle prüfpflichtigen Arbeits- und Hilfsmittel regelmäßig überprüft und das Ergebnis dokumentiert? (§§ 10, 11 BetrSichV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe vorhanden? (§ 20 GefStoffV, TRGS 555)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Betriebsanweisungen für Maschinen und Geräte vorhanden? (Richtlinie 2006/42/EG, Maschinenrichtlinie, 9. GPSGV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden regelmäßig Unterweisungen über mögliche Gefahren und Maßnahmen zu ihrer Abwehr durchgeführt und dokumentiert? (§ 12 ArbSchG, § 4 GUV-V A 1)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist eine Regelung zur Koordination von Fremdarbeiten auf dem Stützpunkt getroffen? (§ 8 ArbSchG, § 6 GUV-V A 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Existiert eine Regelung bezüglich der Einweisung ortsfremder Personen bzw. neuer Kollegen? (GUV-V A 1, § 12 ArbSchG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Regale ausreichend befestigt und gekennzeichnet (Tragkraft)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden Aufstiegshilfen (Leitern, Tritte etc.) regelmäßig überprüft? (§ 10 BetrSichV, GUV-V D 36)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Existieren ausreichend Brandschutzeinrichtungen und werden diese regelmäßig überprüft und gewartet? (§ 10 BetrSichV, GUV-R 133, VDMA 24186)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist eine Flucht- und Rettungswegkennzeichnung erforderlich bzw. vorhanden? (§ 55 ArbStättV)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist der Nichtrauchererschutz gewährleistet? (§ 5 ArbStättV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Meldewege und Ansprechpartner für sicherheitstechnische Mängel, die man mit eigenen Mitteln nicht beheben kann, bekannt? (§ 3 ArbSchG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Liegen die relevanten UVVen zur Einsicht aus? (§ 12 GUV-V A 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist der Aushang über den zuständigen Versicherungsträger (GUV-I 8548) an geeigneter Stelle ausgehängt? (§ 24 GUV-V A 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden alle getroffenen Maßnahmen und Anweisungen auf ihre Durchführung und Wirksamkeit überprüft und ggf. angepasst? (§ 3 ArbSchG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Außenanlagen

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Sind PKW-Zufahrten und Ausfahrten kreuzungsfrei?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist der Fahrweg der Einsatzfahrzeuge breit genug, dass er nicht von anderen Verkehrsteilnehmern blockiert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist die Ausfahrt auch ohne Ampelregelung sicher (z.B. stark befahrene Straße; unübersichtliche Ausfahrt)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind die Fußwege der ausgestiegenen Helfer getrennt von den Fahrwegen der PKW der ankommenden Helfer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist die Zahl der PKW-Stellplätze mindestens gleich der Zahl der Sitzplätze der im Stützpunkt abgestellten Einsatzfahrzeuge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gibt es auf Grund vorhandener Gefahrensituationen interne Regelungen über Zu- und Abfahrten der PKW sowie über deren Abstellung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gestaltet sich am Stützpunkt die Anfahrt der Einsatzkräfte und die Abfahrt der Einsatzfahrzeuge problemlos und sicher?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wurden auf Grund bestehender Gefahrensituationen interne Regelungen über An- und Abfahrt getroffen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind die Außenanlagen ausreichend beleuchtet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist der Stauraum vor dem Stützpunkt:				
- mindestens gleich der Stellplatzlänge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- für ausreichende Achslast befestigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- mit einem Gefälle zu einer Ablaufrinne oder -öffnung versehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- frei von Gefahrenstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist ein Übungshof vorhanden bzw. notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist der Übungshof befestigt, wie der Stauraum (Achslast)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Hat der Übungshof eine Mindestgröße von 25 m x 10 m?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden alle Außenanlagen, die begangen, befahren werden, in verkehrssicherem Zustand gehalten (z.B. Winterdienst)? Von wem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Eingangsbereich

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Schlägt die Eingangstür, sofern sie ein Fluchtweg aus dem Gebäude ist, in Fluchtrichtung – nach außen – auf?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist der Abstreifrost vor der Eingangstür rutschhemmend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist ein vor der Eingangstür vorhandenes Podest mindestens 50 cm tiefer als die aufgeschlagene Tür? (ASR 17/1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist ein Abstreifer für Feinschmutz innen hinter der Eingangstür eben und ohne Stolperstelle verlegt und gegen Wegrutschen gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist ein selbstleuchtender Lichtschalter im Eingangsbereich installiert bzw. das Licht über Bewegungsmelder gesteuert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind eine Notbeleuchtung oder zumindest aufgeladene Handleuchten im Eingangsbereich vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist eine Stiefelwäsche im Eingangsbereich der vom Einsatz zurückkehrenden Helfer (i.A. in der Fahrzeughalle) vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Notausgangstüren von innen jederzeit leicht und ohne Schlüssel zu öffnen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist der Eingangsbereich ausreichend ausgeleuchtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Stützpunkt allgemein

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Ist der Stützpunkt frei von Ausgleichsstufen, Kanten oder Stolperstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind vorhandene Ausgleichsstufen mit gelb-schwarzer Warnkennzeichnung markiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist eine selbstleuchtende oder nachleuchtende Rettungswegkennzeichnung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind ausreichend Feuerlöscher vorhanden und ggf. deren Standorte gekennzeichnet? (GUV-R 133)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist im gesamten Haus rutschhemmender und leicht zu reinigender Fußbodenbelag vorhanden? (GUV-R 181)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Beträgt die Geländerhöhe 1 m (bei Absturzhöhen bis zu 12 m) und sind an den Podesten Fuß- und Knieleisten installiert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Fortsetzung Checkliste Stützpunkt allgemein

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Haben Treppen mit mehr als 4 Stufen mind. einen Handlauf?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Befindet sich der Handlauf in Abwärtsrichtung auf der rechten Seite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Haben Treppen ab 1,5 m Breite auf beiden Seiten einen Handlauf?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Haben Durchgänge und Türen eine freie Durchgangshöhe von mindestens 2 m?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Betragen die Verkehrswegbreiten 1 m, mind. jedoch 0,88 m? (ASR 17/1.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Haben Türen und Wände bruchsicheres Glas oder ist deren Glasfläche (bis auf das obere Drittel in Türen) gegen Eindrücken gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Durchfahrten und Tore

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Sind die Torflügel gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen (Wind), Abstürzen oder Ausheben gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind Stolpergefahren durch Torfeststeller vermieden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Wird bei Tordurchfahrten zwischen Einsatzfahrzeugen und Gebäudeteilen auf jeder Seite ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Wird bei Durchfahrt der Einsatzfahrzeuge zwischen maximaler Höhe des Fahrzeuges und Torunterkante ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,2 m eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist eine Erweiterung des Durchfahrtprofils durch Umbau möglich, falls die o.g. seitlichen Sicherheitsabstände nicht eingehalten sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind vorhandene Einengungen zunächst mit einer gelb-schwarzen Warnkennzeichnung versehen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Werden Durchfahrten/Tore von Fußgängern als Zugang genutzt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Schwellen von Schlupftüren gelb-schwarz gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nur ausfüllen beim Vorhandensein kraftbetätigter Tore: Ist die Torflügelbewegung nur bei geschlossener Schlupftür möglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Fortsetzung Checkliste Durchfahrten und Tore

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Sind bei kraftbetätigten Toren Kraft- und Handbetrieb gegeneinander verriegelbar und ist diese leicht erreichbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Quetsch- und Scherstellen an den kraftbetätigten Toren gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist bei ferngesteuerten Toren die Sicherung der Hauptschließkanten redundant oder selbsttestend ausgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind bei Falttoren die Sicherheitsabstände der aufgeschlagenen Flügel zu festen Teilen der Umgebung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist in der Nähe der kraftbetätigten ferngesteuerten Tore eine gut erkennbare und leicht erreichbare Not-Befehleinrichtung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Stellplätze

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Ist die Stellplatzzahl für Einsatzfahrzeuge im Stützpunkt ausreichend?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Beträgt der Abstand zwischen Fahrzeugen, Geräten und Gebäudeteilen bei geöffneten Türen und Klappen mindestens 0,5 m?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind die Verkehrswege (auch neben, vor und hinter den Fahrzeugen) gekennzeichnet und frei begehbar?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Liegt der Hauptverkehrsweg der Rettungskräfte für den Einsatzfall hinter den Fahrzeugen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind die Stellplätze der Fahrzeuge auf dem Hallenboden gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Liegt die Fahrzeuglängsachse jeweils in Tormitte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist der Stellplatzboden rutschhemmend, schlag- und waschfest? (mindestens R 12)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hat der Stellplatz einen Ablauf zu einem Leichtflüssigkeitsabscheider (Ölabscheider)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wenn Dieselfahrzeuge im Stützpunkt abgestellt sind: Sind Dieselmotor-Emissionen verhindert oder eingeschränkt (z.B. technisch durch Abgasabsaugung)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Fortsetzung Checkliste Stellplätze

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Ist eine Drucklufferhaltungseinrichtung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist die persönliche Schutzausrüstung in einem separaten Raum untergebracht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Einrichtungen für die Batterieerhaltungsladung vorhanden: Sind sie aufgehängt und so an die Fahrzeuge geführt, dass keine Stolperstellen auf dem Boden oder Gefahrstellen durch Anstoßen (Kopf) oder Hängenbleiben entstehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist die Allgemeinbeleuchtung ausreichend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist die Allgemeinbeleuchtung schlagschattenfrei installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Schlauchturm

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Ist der Bereich unter aufgehängten Schläuchen gegen Zutritt oder gegen herabfallende Schläuche gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist der Aufstieg (Leitern, Treppen) sicher begehbar? Bei nein, was fehlt? (unterstreichen):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> - mechanisch einwandfreie Sprossen/Stufen - Geländer (1 m hoch [ab 12 m Absturzhöhe 1,10 m] mit Knieleiste, mit Fußleiste) - Zwischenpodeste nach max. 5 m oder Steigschutzeinrichtung oder Rückenschutz ab 3 m Höhe (bis max. 10 m zulässig) - Steigschutzeinrichtung ab 10 m Absturzhöhe und Ruhe Bühnen nach max. 10 m Steighöhe bei Leiterneigungen von mehr als 80° gegen die Waagerechte - Auftritttiefe bei Sprossen mind. 15 cm; Durchmesser der Metall-Rundsprossen mind. 2,5 cm 				
Werden die Schläuche von Hand hochgezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Fortsetzung Checkliste Schlauchturm

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Beim Einsatz von Winden: Entsprechen die Winden den Anforderungen an handgetriebene Winden der UVV „Winden, Hub- und Zugeräte“ (GUV-V D 8)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Rückschlagsicherung der Kurbel, Rücklaufsicherung und Sicherung gegen freien Fall vorhanden und sind sie so ausgeführt, dass Eingriffe in Sperrklinken ohne Zuhilfenahme von Werkzeug nicht möglich sind?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind abnehmbare Kurbeln gegen Abgleiten oder unbeabsichtigtes Abziehen gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist der Standort des Bedieners der Winde sicher?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist der Standort gegen herabfallende Schläuche gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist der Standort gegen Absturz des Bedieners gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Werkstatt/Lager

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Werden Gefahrstoffe (z.B. Benzin, Flüssiggas) im Stützpunkt gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden diese Gefahrstoffe in vorgeschriebenen Behältnissen und in separaten, dafür eingerichteten Räumen gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Werden Gefahrstoffe aus Hilfeleistungseinsätzen außerhalb des Stützpunktes zwischengelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind ausreichend Lagermöglichkeiten für Geräte vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind die Geräte und Materialien übersichtlich gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind die Lagereinrichtungen ausreichend belastbar und standsicher?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind die vorhandenen Werkzeuge und Maschinen einwandfrei?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind alle Schutzeinrichtungen daran vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist die Durchführung des Arbeits- und Werkstätdienstes auf den Kreis der dafür fachlich geeigneten Personen begrenzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wird im Werkstattbereich auf das Tragen der dafür erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung geachtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Fortsetzung Checkliste Werkstatt/Lager

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Werden entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften Erste-Hilfe-Materialien und Handfeuerlöscher bereitgehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Steht für benutzte Putz- und Schmierlappen ein verschließbarer, nicht brennbarer Abfallbehälter zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist die Tragfähigkeit vorhandener Regale ersichtlich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Materialien, Kraft- und Arbeitsstoffe übersichtlich und sicherheitsgerecht gelagert und -ausreichend gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Medikamente

Kriterium	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Allgemeines				
Werden Medikamente nach dem ersten Öffnen mit einem Verfallsdatum versehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist ein zugelassener Apotheker verantwortlich benannt und führt die Fachaufsicht (halbjährl. Kontrolle)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wird ein Bestandsverzeichnis/ggf. BTM-Buch geführt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind die Mitarbeiter, die Zugang zu Medikamenten haben, in die einschlägigen Regelungen zur Anwendung/Lagerung eingewiesen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Wird nach jeder Nutzung eines Medikamentes geprüft, ob der restliche Vorrat noch ausreichend ist? Wird ggf. sichergestellt, dass zur Neige gehende Medikamente nachbestellt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden Verfalldaten regelmäßig kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wird vor jeder Medikamentengabe kontrolliert, ob sich die Substanz verändert hat? Also ob die Arznei etwa Flocken gebildet hat oder sonderbar riecht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind die Beipackzettel jederzeit zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lagerung von Medikamenten				
Ist der Medikamentenschrank immer abgeschlossen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Fortsetzung Checkliste Medikamente

Kriterium	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Werden feuergefährliche Stoffe sicher (also kühl) gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden die Informationen des Beipackzettels genutzt, um Medikamente korrekt zu lagern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden Medikamente je nach Eigenart korrekt horizontal stehend bzw. vertikal liegend gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Problemfall Kühlung				
Ist sichergestellt, dass Medikamente nicht irrtümlicherweise einfrieren können (etwa bei Lagerung zu nahe an der Innenwand des Kühlschranks)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wird die Temperatur des Kühlschranks regelmäßig mit einem eigenen Thermometer kontrolliert und die Ergebnisse dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden bei kühl zu lagernden Medikamenten nur die jeweils benötigte Menge vom Gesamtbestand entnommen und der Rest sofort wieder in den Kühlschrank gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Werden abgelaufene oder verschmutzte Medikamente fachgerecht entsorgt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Betäubungsmittel (BTM)				
Werden alle Betäubungsmittel in einem per Sicherheitsschloss gesicherten Schrank aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Befindet sich der Schlüssel für den Schrank mit den Betäubungsmitteln bei der verantwortlichen Person?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist sichergestellt, dass der BTM-Bestand regelmäßig erfasst und dokumentiert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wird die Anwendung der BTM rechtssicher dokumentiert (inkl. Patientendaten, Bez. des Arzneimittels, Dosis, Eingang, Ausgang, aktueller Bestand usw.)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Werden die Aufzeichnungen über die BTM mindestens drei Jahre lang archiviert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist sichergestellt, dass beim Umgang mit BTM nicht lediglich Handzeichen, sondern komplette Unterschriften genutzt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wird der Verlust von Medikamenten (z.B. Zerbrechen von Ampullen) fachgerecht dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wird die Gabe von Medikamenten insgesamt rückverfolgbar dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Wasserrettung

Frage	Ja	Nein	Nicht relevant	Mangel wird abgestellt bis spätestens
Sind Rettungsmittel in Wassernähe vorhanden und einsatzbereit?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind Ein- und Ausstiegshilfen vorhanden und funktionstüchtig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Absturzsicherungen am Steg vorhanden und unbeschädigt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist der Steg gegen unbefugtes Betreten gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Maßnahmen gegen das Ausrutschen an Slipstellen getroffen worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Stolperstellen (z.B. Poller, Klampen) gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist die elektrische Anlage nach Überflutung durch eine Fachkraft gewartet und wieder in Stand gesetzt worden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind Beleuchtung und elektrische Anlagen funktionsfähig und sicher? (Sichtprüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Aussichtspositionen stand- und absturzsicher?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind Flaggen- und Signalmasten standsicher?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist ausreichend Wetterschutzkleidung für Mitarbeiter vorhanden und einsatzfähig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind ausreichend Schwimmwesten für Mitarbeiter vorhanden und funktionsfähig? (TÜV Siegel, protokollierte Sichtprüfung)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sind Stege und Slipstellen nach Eisgang auf Sicherheit geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind witterungsbedingte Veränderungen festzustellen, die Materialreparatur oder Materialersatz notwendig machen? (verwitterte Holzplanken, Rostansatz, schwergängige Scharniere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist bei temporär genutzten Anlagen (Stationen) Wassereinbruch oder Schimmelansatz festzustellen. (Wasser-, Abwasserleitungen, Regenweiterleitung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind Schilder deutlich lesbar? (keine verwitterte Schrift und/oder Symbole)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Können Rettungsmittel und Schilder erkannt werden und sind sie vor verdeckendem Bewuchs geschützt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hat sich das Verhalten der Besucher verändert, müssen Schilder und Rettungsmittel neu positioniert werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sofortiges Handeln ist notwendig!